



Le test des éléments de garde-corps Brix mentionnés dans le tableau ci-après selon NF P 01-013:1988, point 2.3 „Méthode d’essai dynamique pour garde-corps“ a été mené à bien.

Lors de cette méthode, „un sac de 50kg “ (poids selon NF P 08-301:1991 \cong ISO 7892:1988), d’une longueur pendulaire de 2,50m, lâché à une hauteur de chute de 1,20m, vient frapper dans le centre géométrique du remplissage du garde-corps.

Aperçu des modèles et grandeurs testés (largeurs maximales, hauteur =1,00m) selon

- Rapport du test 26193-001-001 de TÜV AUSTRIA TVFA Prüf- und Forschungs GmbH et
- Page 2 du certificat Nr. ZSTS/APZE/2028 de TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Largeur max. = 1,90m			Largeur max. = 1,50m
Barreaudages	Verti.Sign	Lamello	Glasalo (remplissages verre)
Decor barreau 22	Paliquadra	Staketto	Glasal (remplissages verre)
Decor "60"	Palissades	Frontline	
Decor-Perforée (remplissages tôle)	Lattes Classic		
Flat Design (remplissages tôle)	Lattes avec barreaux intermédiaires		
	Remplissage lattes vertical		